АКТ

освидетельствования скрытых работ

АОСР: прокол ГНБ под автодорогой

Объект: ККС мкр. Солнечный, 2-я очередь (пример)

Адрес: г. Ижевск, мкр. Солнечный

Заказчик: ООО «ГорСеть» (пример)

Подрядчик: ООО «Связь-Монтаж» (пример), ИНН 1800000001

Населённый пункт: г. Ижевск **Дата:** 28.10.2026

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика ООО «ГорСеть» (пример) — Ведущий инженер технадзора Сидоров Сергей Сергеевич (приказ № 12 от 01.09.2026) и представитель подрядчика ООО «Связь-Монтаж» (пример) — Директор Иванов Иван Иванович, произвели освидетельствование выполненных работ и установили:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: переход методом ГНБ с прокладкой двух полиэтиленовых труб Ø63 мм.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Бурение пилотной скважины и расширение	м	120
2	Протяжка труб ПЭ 63 мм (2 шт.)	м	240

2. Работы выполнены по проектной документации: 2026-015-ЛГ Линейные сооружения. Кабельная канализация.

3. При выполнении работ применены: труба ПЭ 63 мм (паспорт № 1234 от 01.10.2026).

4. Дата начала работ: 27.10.2026; окончания работ: 28.10.2026.

5. Работы выполнены в соответствии с: СП 341.1325800.2017; проект 2026-015-ЛГ.

6. Разрешается производство последующих работ: установка колодцев ККС.

Приложения: Паспорт трубы ПЭ 63 мм, партия 1234.

Подписали	Должность	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
Представитель подрядчика	Директор	И. И. Иванов		28.10.2026
Представитель технадзора заказчика	Ведущий инженер технадзора	С. С. Сидоров		28.10.2026

Сформировано в artel 28.10.2026 10:15